

Leistungserklärung S43



- (1) **Produkttyp**
S43 Brandschutztür
- (2) **Identifizierung/Rückverfolgbarkeit**
Die Seriennummer ist ganz unten auf dem CE-Etikett angegeben: "id. 20YYXXXXX-XX"
- (3) **Verwendungszweck**
 - Einbruchschützende Brandtür für Anbringung mit Öffnung nach innen und außen.
- (4) **Hersteller**
DALOC AB, Box 43, SE-545 21 Töreboda
www.daloc.com
- (6) **System zur Beurteilung und fortlaufenden Kontrolle der produktseitigen Leistung**
 - System 3: Für Eigenschaften, die nicht die Funktion der Beschläge an Fluchtwegen betreffen.
 - System 1: Für Eigenschaften, die die Funktion der Beschläge an Fluchtwegen betreffen.
- (7) **Überprüfung der Leistung**
Die Festlegung der wichtigen Eigenschaftsleistungen lt. Produktnormen EN 16034:2014 und EN 14351-1:2006+A2:2016 basiert auf den Ergebnissen von Typentests/-berechnungen in Ausführung von:
RISE - Research Institutes of Sweden
www.ri.se
- (9) **Angegebene Leistung**
Für den Verwendungszweck relevante Eigenschaften sind auf dem CE-Etikett am Türblatt angegeben.
- (10) **Konformitätserklärung**
Das gelieferte Produkt gemäß Punkt 1 oben (*Produkttyp*) stimmt mit den Leistungen überein, die auf dem CE-Etikett an der hinteren Kante des Türblatts angegeben sind, in Übereinstimmung mit nebenstehendem Beispiel für die Basisausführung.

DALOC	
CE	
0402	
DALOC AB, Box 43 SE-545 21 Töreboda +46 506 190 00 www.daloc.com	
19	
EN 16034:2014	
EN 14351-1:2006 A2:2016	
S43	
Feuerschutz/Rauchschutz- Gehür für gewerbliche oder private Bereiche	
Feuerwiderstand	EI₂30
Rauchschutz	S200
Fähigkeit zur Freigabe	freigegeben
Selbstschließung	C
Dauer der Fähigkeit zur Freigabe	Freigabe aufrechterhalten
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung:	
-gegenüber Qualitätsverlust	5
-gegenüber Alterung	erzielt
Widerstandsfähigkeit gegen	
Windlast	npd
Schlagenregendichtheit	npd
Gefährliche Substanzen	passiert
Schallschutz	Rw 38(-2;-6)dB
Wärmedurchgang-	
koeffizient	npd
Luftdurchlässigkeit	npd
Schlagfestigkeit	npd
Tragfähigkeit	
der Sicherheitsvorrichtungen	npd
Höhe (mm)	2100
id. 20YYXXXXX-XX	

Das CE-Etikett mit der Beschreibung der vorgeschriebenen Eigenschaften sitzt an der Kante des Türblatts.
Die Klassifizierung der vorgeschriebenen Eigenschaften variiert, je nach Ausführung der Tür.

Töreboda, den 17.06.2019

Per Arne Svantesson
Technischer Direktor